



INFO FRA LYSE

Lyse Elnett har i 2013 gått befaringer fra strømskap til samtlige hytte og avdekket flere mangler. Mangler som er avdekket vil bli fulgt opp og utbedret. Frem mot september 2014 vil det i perioder foregå arbeid ved hytter i Hunnedalen.

Dersom det avdekkes mangler på arbeid utført av hytteeier eller en som hytteeier har engasjert, vil det bli fremmet krav om utbedring av hytteeier. Dette gjelder ikke om hytteeier har fått arbeidet utført av entreprenør gjennom lyse.

Dersom noe kjenner til at det ligger kabler i dagen, eller andre spørsmål, ta kontakt med Lyse på e-Mail: 5004654@lyse.net

Lyse Elnett vil i denne saken følge opp mangler på anlegg som tilhører Lyse sitt strømnnett eller fiberrørnett. Lyse Elnett eier strømkabel frem til der kabel treffer bebygd areal første gang. Kabel videre frem til sikringsskapet er en del av den elektriske installasjonen og tilhører derfor ikke Lyse. Strømkabel skal beskyttes med at den graves ned, eller beskyttes med halvrør eller annen godkjent mekanisk beskyttelse. Dersom spørsmål om sikring av kabel tilhørende den elektriske installasjonen må elektro installatør kontaktes.

Lyse ønsker å takke hytteforeningen og hytteeiere for konstruktive tilbakemeldinger som er mottatt i sakens anledning

Vennlig hilsen

Lyse Elnett AS